



MEGJEGYZÉS

- A szolár vezetékeket 19 mm vtg. EPDM Solar CO szigetelő csőhéjjal kell ellátni. PE szigeteléssel látandók el.

JELMAGYARÁZAT

- szolár előremenő vezeték (Cu)
- szolár visszatérő vezeték (Cu)

V1. - HMV TÁROLÓ	
Típus	Bosch AS 1000 DU
V	932 liter
Max.fűtővízhőm.	160°C
Max.melegvíz	95°C
ΔPhőcser.	35 kPa
Qfűtés	49 kW
Méreték	ø1050–2100 mm
Önsúly	279 kg
Szükséges	1 db
Forgalmazó	Robert Bosch Kft.

S1.- SZOLÁR TÖLTŐMODUL	
Típus	AGS 10–2
Vierfogotóáramkijelző	2–16 lit/perc
Szivattyú	–
U	1x230 V
P	15 W
Bízt. szelep	6 bar
tűzemi	130/110°C
Szükséges	1 db
Gyártó	Robert Bosch Kft.

S2. - ZÁRT TÁGULÁSI TARTÁLY	
Típus	SAG 50
V	50 liter
Gőzt.előny. ab.	3,0 bar
Vízold.tölt.ny. ab.	3,2 bar
Kiegészítő	rögzítőkészlet
ø/H	409/469 mm
Szükséges	1 db
Gyártó	Robert Bosch Kft.

S3. - SÍKKOLLEKTOR	
Típus	Bosch FKC–2S
Aabszorber	2,18 m <sup>2</sup>
Ürtartalom	0,9 liter
Tnyugalmi	199°C
ΔPmax	6 bar
Súly	40 kg/db
Szükséges	6 db
Forgalmazó	Robert Bosch Kft.

ENERGO-TALLÉR KFT. 3508 Miskolc, Tallér u. 7. tel:20/9594-900 email: energotaller@gmail.com				
Helye:		SAJÓSZENTPÉTER, Petőfi u. 2. hrsz.:186/2		
Megnevezése:		KÖZÉTKÉZTETÉSI KONYHA FEJLESZTÉSE		Dátum:
Építet:		SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		2017.10.
Tárgy:		NAPENERGIA ELLÁTÁS		Méretarány:
		Függőleges csőterve		1:50
Rajzoló:	Tervező:	20/17	Rajzszám:	
Szilágyi Zsolt	Szilágyi Zsolt			
Tervezői jogosultság száma:	G-05-0289			Gf-4