



JELMAGYARÁZAT

— Tervezett kisnyomású gázvezeték (Cu)

MEGJEGYZÉS

- Az égéstermék elvezető rendszer MSZ EN 1443 szabvány szerinti P1 nyomásosztályú szerelemekből készítendő.
- A tervezett kazán és légkezelő zárt égésterű, az égéshez szükséges levegő a szabadból jut be a koncentrikus levegő/füstgázcsövön.

ENERGO-TALLÉR KFT. 3508 Miskolc, Tallér u. 7. tel:20/9594-900 email: energotaller@gmail.com				
Helye:		SAJÓSZENTPÉTER, Petőfi u. 2. hrsz.:186/2		
Megnevezése:		KÖZÉTKÉZTETÉSI KONYHA FEJLESZTÉSE		Dátum:
Építető:		SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		2017.10.
Tárgy:		BELSŐ GÁZELLÁTÁS		Méretarány:
		Tetőtéri alaprajza		1:50
Rajzoló:	Tervező:	Munkaszám:		Rajzszám:
Szilágyi Zsolt	Szilágyi Zsolt	20/17		Gg-2
Tervezői jogosultság száma:		G-05-0289		