



LÉGKEZELŐK ADATAI			
Típus:	EcoLine-KS 05.20	EcoLine-KS 10.10	EcoLine-KS 30.10
Befűvő Szűrő:	G-4	G-4	G-4
Hővisszanyerő	H0300/1,8/A	H20500/2,5/A-510	H20600/2,5E
	Hatásfok: 71%	Hatásfok: 68%	Hatásfok: 69%
Fűtőelem	Elektromos	CU.10.AL.18.02.0420.25.W.X.X.	Melegvízes
	4,5 kW 400V/50Hz	70/50°C melegvíz P=7,18kW	70/50°C melegvíz P=16,7kW
Befűvő ventilátor	DDMP 133/190 +FL == 6M04L1	DDMP 7/7T STD == 6M04A7	DDMP 10/10 STD == 6M04A4
	Vszell=400m³/h	Vszell=1000 m³/h	Vszell=2500m³/h
	230V/50Hz P=0,11kW	230V/50Hz P=0,33kW	230V/50Hz P=0,98kW
	Δps=390 Pa	Δps=500 Pa	Δps=400 Pa
Elszívó ventilátor	DDMP 133/190 +FL == 6M04L1	DDMP 7/7T STD == 6M04A7	DDMP 10/10 STD == 6M04A4
	Vszell=400m³/h	Vszell=1000m³/h	Vszell=2500m³/h
	230V/50Hz P=0,11kW	230V/50Hz P=0,33kW	230V/50Hz P=0,98kW
	Δps=437Pa	Δps=500Pa	Δps=400Pa
Gyártó:	CLH	CLH	CLH

Tervező: Balogh Erzsébet G-T-05-0093 Munkatársak:	Tárgy: Sajószentpéter Harlica u. 6. Hrsz.: 441 SPORT ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA GÉPI SZELLŐZÉS B - B metszet	bc energo Kft. 3531 Miskolc, Győri kapu 24. Email: bcanergo@gmail.com Tel.: 06/30-92-51-480	
Tervfajta: KIVITELI TERV	Megbízó: Sajószentpéter Városi Önkormányzat	Méretarány: 1:50	Rajzszám: Gsz-5
Dátum: 2017.10.hó		Ez a terv a bc energo kft szellemi tulajdona, védelmét jogszabály biztosítja.	