



LÉGKEZELŐK ADATAI			
Típus:	EcoLine-KS 05.20	EcoLine-KS 10.10	EcoLine-KS 30.10
Befűvő Szűrő:	G-4	G-4	G-4
Hővisszanyerő	H0300/1,8/A	H20500/2,5/A-510	H20600/2,5E
Hatásfok:	71%	68%	68%
Fűtőelem	Elektromos	CU.10.AL.18.02.0420.25.V.X.X.	Melegvízes
	4,5 kW 400V/50Hz	70/50°C melegvíz P=7,18kW	70/50°C melegvíz P=16,7kW
Befűvő ventilátor	DDMP 133/190 +FL == 6M04L1	DDMP 7/7T STD == 6M04A7	DDMP 10/10 STD == 6M04A4
	Vszell=400m³/h	Vszell=1000 m³/h	Vszell=2500m³/h
	230V/50Hz P=0,11kW	230V/50Hz P=0,33kW	230V/50Hz P=0,98kW
	Δps=380 Pa	Δps=500 Pa	Δps=400 Pa
El szívó ventilátor	DDMP 133/190 +FL == 6M04L1	DDMP 7/7T STD == 6M04A7	DDMP 10/10 STD == 6M04A4
	Vszell=400m³/h	Vszell=1000m³/h	Vszell=2500m³/h
	230V/50Hz P=0,11kW	230V/50Hz P=0,33kW	230V/50Hz P=098kW
	Δps=437Pa	Δps=500Pa	Δps=400Pa
Gyártó:	CLH	CLH	CLH

Tervező:
Balogh Erzsébet
G-T-05-0093

Munkatársak:

Tervező:
KVITELI TERV

Dátum:
2017.10.hó

Térgy: Sajószentpéter Harca u. 6. Hrsz.: 441

SPORT ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA

GÉPI SZELLŐZÉS
A - A metszet

Megbízó:
Sajószentpéter Városi Önkormányzat

bc energo Kft.

3531 Miskolc, Győri kapu 24.

Email: bcenergo@gmail.com

Tel.: 06/30-92-51-480

Méretarány:
1:50

Rajzszám:
Gsz-4

HA A TÍPUS A BC ENERGO KFT. SZELLŐZÉSI TÍPUSÁHOZ, VILÁGÍTÁSI JELÖLVISZÁRÓKhoz tartozik.