



Nullázási rendszer	TN
Névleges feszültség	400/230V
Beépített teljesítmény	
I _{k1} max	3 kA




Áramköri azonosító			H301	H302			301	302	
Leírás	Betáplálás a főelosztóból	Túlfeszültség védelemn "2" fokozata	Külső világítás	Biztonsági világítás	Nappali főkapcsoló	Áramvédő kapcsoló	Világítás	Pince világítás	Áramvédő kapcsoló
Teljesítmény	36 600		50	100	36 450	150	50	100	1700
Kábel típus	Mkh		M1kV Cu	M1kV Cu			M1kV Cu	M1kV Cu	
Vez-keresztmetsz	5x16		3x1,5	3x1,5			3x1,5	3x1,5	
Védőcső típusa:	MÜ I		MÜ III	MÜ III			MÜ III	MÜ III	
Védőcső átmérő:	36		13,5	13,5			13,5	13,5	
Áramerősség	63A		10A	10A	63A	25A	10A	10A	25A


Fényesvölgy Kft. 3535 Miskolc,Fényesvölgyi út 13. Tel.: +3646-532-555 e-mail : fenyесvolgy@gmail.com	Sajószentpéter volt Pécsi iskola átalakítása E-3 jelű büfé elosztó						Rajzs szám :	XL ³ -160 fém fali elosztószekrény 900x575x185 40 (ø)
							2017.10.06.	1 / 9





Áramköri azonosító	303	304	305	306	307	308		310	311
Leírás	Fogyasztó tér dugalj	Tartalék	Raktár dugalj	Pince dugalj	Öltöző dugalj	Tartalék	Áramvédő kapcsoló	Grill dugalj	Olajsütő
Teljesítmény	400		600	200	500		34 600	3000	3200
Kábel típus	M1kV Cu		M1kV Cu	M1kV Cu	M1kV Cu			M1kV Cu	M1kV Cu
Vez-keresztmetsz	3x2,5		3x2,5	3x2,5	3x2,5			3x2,5	3x2,5
Védőcső típusa:	MÜ III		MÜ III	MÜ III	MÜ III			MÜ III	MÜ III
Védőcső átmérő:	16		16	16	16			16	16
Áramerősség	16A	16A	16A	16A	16A	16A	40A	16A	16A




Áramköri azonosító	312	313	314	315	316	317	318		
Leírás	Olajsütő	Tűzhely	Sütő	Pizza	Grill csirke	Tartalék	Tartalék		
Teljesítmény	3200	7100	2900	10 000	3500				
Kábel típus	M1kV Cu	M1kV Cu	M1kV Cu	M1kV Cu	M1kV Cu				
Vez-keresztmetsz	3x2,5	5x2,5	3x2,5	5x2,5	5x2,5				
Védőcső típusa:	MÜ III	MÜ III	MÜ III	MÜ III	MÜ III				
Védőcső átmérő:	16	23	16	23	23				
Áramerősség	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A		









Legrand terméklista

Gyártó	Referencia szám	Megnevezés	Menny.
Legrand	020005	XL3 160 5 sor 120 mod fém fali eloszerelt elosztószekrény °°°	1
Legrand	020051	Modultakaró 24m °°°	2
Legrand	020255	XL3 160/400 teli ajtó domború 900mm °°°	1
Legrand	020291	XL3 zár 405	1
Legrand	022512	Vistop 63A 3P m. fek. terh.szak. kapcs. sínre	2
Legrand	022732	Vistop 63-160A m.rot. megh. hajtás fekete °°°	2
Legrand	037161	Viking3 fáz. 4mm ² sorkapocs szűrke 1 em.csav	27
Legrand	404913	Lexic fésus sín villás 2P 6x2P	1
Legrand	404917	Lexic fésus sín villás 3P 4x3P °°	1
Legrand	404918	Lexic fésus sín villás 3P 19x3P °°	1
Legrand	404920	Lexic fésus sín villás 4P 14x4P	2
Legrand	407668	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 10A C	4
Legrand	407670	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 16A C	11
Legrand	407859	DX3 kismegszakító 6000/10kA 3P 16A C	4
Legrand	407930	DX3 kismegszakító 6000/10kA 4P 25A C	1
Legrand	411559	TX3 áram-védőkapcsoló 2P 30mA 25A A osztály	1
Legrand	411764	TX3 áram-védőkapcsoló 4P 30mA 25A A osztály	1
Legrand	411765	TX3 áram-védőkapcsoló 4P 30mA 40A A osztály	1
Legrand	412223	Tűlfeszültség-levezető T2 20KA 4P	1

Fényesvölgy Kft.
3535 Miskolc, Fényesvölgyi út 13.
Tel.: +3646-532-555
e-mail : fenyесvolgy@gmail.com

Sajószentpéter volt Pécsi iskola átalakítása

Rajzsám :

.....
Münnich Gábor
V-T-05-0239

E-3 jelű büfé elosztó

2017.10.06.

8 / 9

A rajzok és a fenti anyagok alapján állapította meg a projekt az információkat, valamint használta fel a szoftverben. Emlékeztetjük, hogy a projekt összeállítása során felelősségteljeségnek, valamint a pontosságnak, teljességnek és saját igényeinek figyelembevételével a fenti anyagokat és referenciákat használja.

Műszaki összefoglaló

1

Tokozat típusa:	XL3-160 fém fali elosztószekrény
Tokozat méretei :	(900x575x185)
Elosztó mennyisége	95.74 dm3
Elosztó körülbelüli súlya	???
Tokozat IP védelmi fokozat :	40(8)
Zárlati szilárdság:	?kA 400/230V
Szabad modulok száma:	37
Moduláris tartalék:	38.54%
Nem moduláris tartalék:	0.00%

Megjegyzések

Fényesvölgy Kft.
3535 Miskolc, Fényesvölgyi út 13.
Tel.:+3646-532-555
e-mail : fenyesvolgy@gmail.com

Sajószentpéter volt Pécsi iskola átalakítása

Rajzsám :

.....
Münnich Gábor
V-T-05-0239

E-3 jelű büfé elosztó

2017.10.06.

9 / 9