

Előterjesztő: File Tamás József
polgármester

Készítette: Simon László
Városüzemeltetési és Beruházási
osztályvezető

Előterjesztés
a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 20. szám alatti 2952/18 helyrajzi számú ingatlan
földgázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez
tulajdonosi hozzájárulás megadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérelem érkezett a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 20. szám alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez szükséges tulajdonosi és kezelői hozzájárulás megadására. A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapításra került, hogy a csatlakozó vezeték érinti a 925/245 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő közterületet. A csatlakozó vezeték létesítéséhez szükséges a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása is. Az ingatlan gázellátása alapvető szükséglet, ezért javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonosi hozzájárulást adja meg, és hatalmazza fel a Polgármestert annak aláírására.

Sajószentpéter, 2025. június 4.


Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2025. (VI. 26.) határozata
a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 20. szám alatti 2952/18 helyrajzi számú ingatlan
földgázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 20. szám alatti ingatlan gázellátását biztosító utólagos gázleágazó vezetéknek a 925/245 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő közterületet érintő építéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kivitelezésnél a kezelői hozzájárulásban foglaltakat be kell tartani.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Felelős: Polgármester
Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető

Határidő: azonnal



JELMAGYARÁZAT:


	Burakcső, védőcső kizselyesztelve
	Tervezett középnyomású gázvezeték
	Meglévő középnyomású gázvezeték
	Meglévő irányi vezeték
	Meglévő szennyvíz csatlama
	Meglévő elektromos légkábél
	Meglévő elektromos földkábél
	Meglévő elektromos földkábél
	Meglévő hírközlési légkábél (Telekom)
	Meglévő hírközlési légkábél (Paristol Kft.)
	PE elzáró beépítési készlettel

Biztonsági övezet 2,0–2,0 m

MEGJEGYZÉS:

A védőcső hossza olyan legyen, hogy a keresztező közművön (főtől, aknaszállól) 1,0–1,0 m-rel nyúljon túl. A közművek két-két méteres körzetében csak ávalos kézföldmunka végezhető, szofelügyelet metell. Az egyeztetési jegyzőkönyvben foglaltakat szigorúan be kell tartani! (feltárás, szofelügyelet, nyomvonalkilűzés). A gázvezeték D63 PE, a leágazó vezeték D32 PE méretű. Az engedélyezett terülről elérni a tervező, az engedélyező hozzájárulásával szabad. A tervezett gázvezeték anyaga: PE 100/G SDR-11. A közmű adatok a lekérdezett e-közmű tervezői támogatásból (919268191 sz. 2025.05.13.) szerzettek be.

CSEMÓPONTI RÉSZLETRAJZ:



EOV KOORDINÁTÁK Y,X	
CS	772885.01, 319862.84
E	772874.02, 319855.24

Megrendelő:	OPUS TIGÁZ Zrt. 4200 Hajósabodai, Rákóczi út 184. Tel:		Megrendelői szám:	PST: 51143000425
Felkérő:	OPUS TIGÁZ Zrt. Varga Alida G-13-5514	4200 Hajósabodai, Rákóczi út 184. Tel: +36 70 545-4766 Email: varga.alida@opusenergia.hu	Aláírás:	
Munka megnevezése:			Munkásszám:	76/2025
3770 Sajószentpéter, Baross Gábor u.(925/245 Hrsz.) középnomású földgáz leágazó vezeték (4 bar) Ellátandó ingatlan: 20 sz. 2952/18. hrsz.			Dátum:	2025. május
Gázellátás helyszínrajz			Tervező:	kvitelti
Készítendő térkép:			Méretarány:	M 1:250
Készítendő térkép:	G-2		Térkép:	G-1